



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002545817

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交直流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,EL,tc:85°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

XLG-50-H-DA2(输出:Max.60V,27-56Vdc,0.9-1.4A(恒流型)输入:100-240V~50/60Hz)当输入100-200V时ta:50°C;当输入200-240V时ta:60°C

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年03月27日 有效期至:2028年05月23日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年05月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002546180

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光,独立式,恒流模式,
ta: 50°C/60°C, tc: 85°C, I类, IP67, EL, 适宜直接安装在普通可燃材料表面,
定温热保护: 110°C)

XLG-50-L-DA2 输出: Max.160V, 60-142Vdc, 0.35-0.7A, 50W; 输入:
100-240V ~50/60Hz (输入 100-200V 时 ta:50°C; 输入 200-240V 时 ta:60°C)

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月24日 有效期至: 2028年05月28日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2023年05月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

